

Boletín

Red PERALEDA DE LA MATA

Punto de muestreo RD RED PERALEDA DE LA MATA

Municipio PERALEDA DE LA MATA

Zona abastecimiento PERALEDA DE LA MATA

Fecha de toma 18/11/2010

Tipo de Boletín Autocontrol

Tipo de análisis Análisis completo

Laboratorio/s LABAQUA ALICANTE

Calificación de la muestra AGUA APTA PARA EL CONSUMO

Recomendaciones

Incidencias manuales

Parametros Obligatorios

Denominación	Valor cuantitativo	Unidad
Acilamida (CAS 79-06-01)		µg/L
Aluminio	28	µg/L
Amonio	0.00	mg/L
Antimonio	0	µg/L
Arsénico	0	µg/L
Bacterias coliformes	0	UFC/100 ml
Benceno (CAS 71-43-2)	0.0	µg/L

Benzo(a)pireno (CAS 50-32-8)	0.000	µg/L
Bisfenol a (CAS 80-05-7)		µg/L
Boro	0.0	mg/L
Bromato		µg/L
Cadmio	0.0	µg/L
Cianuro total	0	µg/L
Clorato		mg/L
Clorito		mg/L
Cloro combinado residual	0.13	mg/L
Cloro libre residual	0.47	mg/L
Cloruro	8	mg/L
Cloruro de Vinilo (CAS 75-01-4)		µg/L
Clostridium perfringens (incluidas las esporas)	0	UFC/100 ml
Cobre	0.0090	mg/L
Colifagos somáticos		UFP/100 ml
Color	0	mg Pt-Co/L
Conductividad	93	µS/cm a 20°C
Cromo total	0	µg/L
Enterococo	0	UFC/100 ml
Epiclorhidrina (CAS 106-89-8)		µg/L
Escherichia coli	0	UFC/100 ml
Fluoruro	0.0	mg/L
Hierro	27	µg/L
Indice de Langelier	-1.61	Unidades pH
Manganeso	3	µg/L
Mercurio	0.0	µg/L
Níquel	0	µg/L
Nitrato	3	mg/L
Nitritos	0.00	mg/L
Olor	1	In. Dil.
PH	7.6	Unidades pH
Plomo	0.0	µg/L
Recuento de colonias a 22°C	0	UFC/1 ml
Sabor	1	In. Dil.
Selenio	0	µg/L
Sodio	6	mg/L
Sulfato	16	mg/L
Suma total Plaguicidas	0.00	µg/L
Suma 2 Tricloroeteno + Tetracloroeteno	0	µg/L
Suma 20 PFAs		µg/L
Suma 4 Hidrocarburos Policíclicos Aromáticos (HPA)	0.00	µg/L
Suma 4 Trihalometanos (THM)	44	µg/L
Suma 5 AHAs		µg/L
Turbidez	0.48	UNF
Uranio		µg/L
1,2-Dicloroetano (CAS 107-06-2)	0.0	µg/L
Carbono Orgánico total	2.6	mg/L
Oxidabilidad	0.9	mg O2 /L

Parametros opcionales

<i>Denominación</i>	<i>Valor cuantitativo</i>	<i>Unidad</i>
Benzo(b)fluoranteno CAS 205-99-2	0.00	µg/L

Benzo(k)fluoranteno CAS 207-08-9	0.00	µg/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno CAS 193-39-5	0.00	µg/L
Dibromoclorometano CAS 124-48-1	0	µg/L
Bromodichlorometano CAS 75-27-4	6	µg/L
Tricloroeteno CAS 79-01-6	0.000	µg/L
Tetracloroeteno CAS 127-18-4	0.000	µg/L
Cloroformo CAS 67-66-3	37	µg/L
Bromoformo CAS 75-25-2	0	µg/L
Benzo(ghi)perileno CAS 191-24-2	0.00	µg/L
I: Bicarbonato	15.700	mg/L
I: Carbonato	0.000	mg/L
I: Temperatura	18.800	°C
PLA: NA_Aldrin_309-00-2	0.00	µg/L
PLA: NA_Ametrina_834-12-8	0.00	µg/L
PLA: NA_Atrazina_1912-24-9	0.00	µg/L
PLA: NA_Diazinon_333-41-5	0.00	µg/L
PLA: NA_Dieldrin_60-57-1	0.00	µg/L
PLA: NA_Endrin_72-20-8	0.00	µg/L
MET: Endrin cetona_53494-70-5	0.00	µg/L
PLA: NA_Etion_563-12-2	0.00	µg/L
PLA: NA_HCH gamma o LINDANO_58-89-9	0.00	µg/L
PLA: NA_Paration etil (paration)_56-38-2	0.00	µg/L
ISO: HCH alfa o alfa-BHC_319-84-6	0.00	µg/L
ISO: HCH beta o beta-BHC_319-85-7	0.00	µg/L
ISO: HCH delta o delta-BHC_319-86-8	0.00	µg/L
PLA: NA_Metoxiclor (methoxy-DDT or DMDT)_72-43-5	0.00	µg/L
PLA: NA_Paration metil_298-00-0	0.00	µg/L
PLA: NA_Propazina_139-40-2	0.00	µg/L
PLA: NA_Simazina_122-34-9	0.00	µg/L
PLA: A_Terbutilazina_5915-41-3	0.00	µg/L
PLA: NA_Terbutrina_886-50-0	0.00	µg/L
PLA: NA_Trietazina (Chlortriazine)_1912-26-1	0.00	µg/L
Calcio	10	mg/L
ISO: Endosulfan alfa_959-98-8	0.00	µg/L
ISO: Endosulfan beta_33213-65-9	0.00	µg/L
MET: Endosulfan sulfato_1031-07-8	0.00	µg/L
PLA: NA_Heptacloro_76-44-8	0.00	µg/L
MET: NA_Heptacloro epoxido_1024-57-3	0.00	µg/L
MET: DDD, p,p' (p,p'-TDE o Rothane)_72-54-8	0.00	µg/L
MET: DDE, p,p'_72-55-9	0.00	µg/L
ISO: DDT, p,p' (Clofenotane o Diclophane)_50-29-3	0.00	µg/L
PLA: NA_Prometrina_7287-19-6	0.00	µg/L